



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	020237-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	06.02.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	08.05.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ARSLAN ELEKTRİK KABLO SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	İSLİCE MAH. 1. DERE SOKAK NO:10/A UŞAK/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ARSLAN ELEKTRİK KABLO SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 101.CAD.NO:7 UŞAK / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.0.30.4.20.00/TSE-720
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ARSLAN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 62208 / 16.04.2014
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



- 1- AP 1XX model, metal, bina içi, duvara monte edilen, IP 20, 1100x1850x235 mm boyutlarına kadar, sayaç panosu.
- 2- AP 2XX model, metal, bina içi, gömme tip duvara monte edilen, IP 20, 1480x980x150 mm boyutlarına kadar, sıva altı sanayi panosu.
- 3- AP 4XX model, metal, bina içi, duvara monte edilen, IP 20, 400x700x150 mm boyutlarına kadar, sıva altı sigorta tali panosu.
- 4- AP 7XX model, metal, bina dışı, zemine monte edilen, IP 55, 900x1600x400 mm boyutlarına kadar, harici tip sanayi panosu.
- 5- AP 9XX model, metal, bina içi, duvara monte edilen, IP 20, 700x1000x220 mm boyutlarına kadar, kontaktör panosu.
- 6- AP 8XX model, metal, bina dışı, duvara monte edilen, IP 55, 500x600x300 mm boyutlarına kadar, sıva üstü boş sanayi panosu

e-imzalı/e-signed

25.06.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=hiwoqjn> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 1

* Belgeyi Kullanmak İçin Onay Alınız.